

№ 37/

Актіні толтыру орны

19.05.2025 ж.

1. Мемлекеттік бақылау және қараушылардың қызметін реттейтін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысы бойынша қараушылардың қызметін реттейтін

2. Тексеру жүргізуге негіз болған құқық қорғау органдарының қауқарына қабылдау бақылау тағанында туралы

3. Бару арқылы профилактикалық бағалау жүзеге асатынын (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын құрметті ұстауға тиіс болса) және лауазымы
ЖОЛЫМБЕТОВ ІҢКӨРБЕК КӘДІ БАЙТҰН - Тегім бастағы
САПИН НУРЛЫ ЯРЛЫКАШЫНҰЛЫ - Бағалаушы

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде атауы, жеке және заңды тұлғаның қандай да бір заңмен белгіленген лауазымы және оның лауазымы)

"Ақтөбе облысының білім басқармасының Басқаруындағы жалпы орта білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"Басқұдық жалпы орта білім беретін мектебі" мемлекеттік мекемесі

Бару арқылы профилактикалық тағамдармен қамтамасыз етілетін объектінің мекен-жайы:
Басқудық жалпы орта білім берудің мекен-жайы:

Басқұдық жалпы орта білім беретін № 1 мектебімен қолысы, Өйтеке би ауданы, Тұмабұлақ, Бейбітшілік (көшесі), 9.

5. Бару аркылы профилактикалык баар (сүрөттө) 5.04.2025 - 19.05.2025

6. Бару аркылы профилактикалык (түзөтүүчү) байланыш маддестер, онын ішінде аныкталган бузулушыктар, кылмыштар менен байланышпаган жазуучу бузулушыктар аныкталды

Әйтеке би ауданының Төтеніңе жөндейін мектебінің бірінші жарты жылдығына аралықтағы жұмыстарын қорытындылау кезіндегі біліміне сәйкес, 2025 жылдың 15 мамыр күні 16 сағат 15 минутта өткізілген педагогикалық кеңестің шешімімен 10-минут аралығында «Басқұдық жалпы орта білім беретін мектебі» ЖШС-дегі оқытушылар мен тәрбиешілердің 10-минут аралығында «Басқұдық бақылау мен қадағалау жүргізу барысында» аталатын жиналысқа қатысуға қажетті негізгі профилактикалық бұзушылықтары анықталды.

Басқұдық жалпы орта білім беретін мектеб

№	Анықталған бұзушыны танып білу мақсатына қарай анықталған тексеру (Тексеру нәтижелері бойынша) және олардың орындалуына және орындалуының нәтижесіне анықталған тексеру нәтижелеріне қатысты олардың міндеттері.
1	Мектеп ғимаратының құрылысына қатысты мақсатына және қызмет дабылы қондырғысы құрылысының мақсатына және қызмет дабылына қатысты тұрақты ұсталмаған. ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2022 жылғы 14 қыркүйектегі № 100-санындағы мемлекеттік бұйрығымен бекітілген «Құрылыс және инженерлік салалардағы тексеру парағы қағидалары» талаптарының 6-бабының 1) тармақтары;

2	Мектеп ғимаратының эвакуациялық шығу жолдарына, мақсатына және қызмет-эвакуациялық шығу жолдарына қатысты, қарамастан, объектіге қатысты еркін ашу мүмкіндіктеріне қатысты саласындағы мемлекеттік етілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі саласындағы тексеру парағы министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №17 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі талаптарының 34 тәрмағы»
3	Мектеп ғимаратының эвакуациялық шығу жолдарына, мақсатына және қызмет жолындағы "Шығу" деген жазбалардың қарамастан, объектіге қатысты жарықтандырылған еркін ашу мүмкіндіктеріне қатысты саласындағы мемлекеттік белгілері жарықтандырылған еркін ашу мүмкіндіктеріне қатысты тексеру парағы жарамсыз күйде. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №17 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі талаптарының 34 тәрмағы»
4	Мектеп ғимаратының эвакуациялық шығу жолдарындағы елжілерге қатысты қарамастан, объектіге қатысты материалдар (кілем) қолданылып. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №17 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі талаптарының 36 тәрмағы»

7. Бару арқылы профилактикалық барулардың нәтижелерін тексеруші (тұлғалардың) қолы

С.А. Сағалы

8. Бару арқылы профилактикалық барулардың нәтижелерін тексеруші (тұлғалардың), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың өзін-өзі танытуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойылуы



Мамыстайың

9. Бару арқылы профилактикалық барулардың нәтижелерін тексеруші (тұлғалардың) ескертулер және (немесе) наразылықтар

Ескертулер

Қосымша « » парақта

«19» 05 2022 ж.



[illegible]